

«Газопоршневая электростанция Соровского
месторождения Восточно-Вуемского лицензионного
участка»
(место строительство предприятия)
ООО «Калинка-Строй», г. Тюмень, ул. Республики 65
(наименование генподрядной строительной организации)
ООО «Бурнефтегаз», г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 5
(наименование предприятия-заказчика)
ООО «Калинка-Строй», г. Тюмень, ул. Республики 65
(наименование монтажной организации с указанием трес
и ведомственной принадлежности)
Вертикальный сепаратор V=8,4м³
(наименование сооружаемого объекта)

«18» января 2015г.

АКТ

Испытания сосуда работающего под давлением

Настоящий акт составлен в том, что произведено пневматическое
(вид испытания)

испытание Сепаратора вертикального

(наименование объекта)

рабочее давление 2(20) МПа (кгс/см²)

(рабочее давление, МПа (кгс/см²)

Испытание проведено в соответствии с ПБ 03-585-03, РД-24.200.11-90

(наименование и шифр других нормативно-технических документов, номера

чертежей рабочей документации)

Пневматическое испытание на плотность давлением 0,6(6) МПа (кгс/см²).

Пневматическое испытание на прочность давлением 0,6(6) МПа (кгс/см²);

Пневматическое испытание на герметичность давлением 0,6(6) МПа (кгс/см²).

Во время испытания на сосуда под давлением, течи и других дефектов не обнаружено.

Сосуд работающий под давлением, указанный в настоящем акте, считать выдержавшими испытание.

Представитель заказчика:

ООО «Бурнефтегаз»
(организация)

Начальник ЦППН
(должность)

(подпись)

Чеснаков Е. В.
(Ф.И.О)

(дата)

Представитель технического надзора:

ООО «Соровскнефть»
(организация)

Ведущий инженер технического
надзора за строительством
(должность)

(подпись)

Драгни И. С.
(Ф.И.О)

18.01.2015.
(дата)

Представитель генподрядной организации:

ООО «Калинка-Строй»
(организация)

Нач. участка
(должность)

(подпись)

Морозов С.В.
(Ф.И.О)

18.01.2015
(дата)